

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C03988

Срок действия с 21.09.2022 по 20.09.2025

№ 1305297

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Датчики давления ТЖИУ406-М100-Вн (ТЖИУ406ДИ-М100-Вн; код ОК
ТЖИУ406ДА-М100-Вн; ТЖИУ406ДД-М100-Вн; ТЖИУ406ДИВ-М100-Вн; 034-2014 (КПЕС 2008)
ТЖИУ406ДВ-М100-Вн 26.51.52.130
ТУ 4212 005 07623885 99 (ТЖИУ.406233.001ТУ2)
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ код ТН ВЭД
ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012; ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012; ГОСТ Р МЭК 61508-3-2012; ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012; 9026 20 200 0
ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012; ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012; ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 и обеспечивает УПБ2 (SIL2),
касающийся случайных отказов, при HFT=0; УПБ3 (SIL3), касающийся случайных отказов, при HFT=1;
УПБ3 (SIL3), касающийся системных отказов

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно – исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»
Юридический адрес: 127030, Россия, город Москва, улица Сушнёвская, дом 22
ИНН: 7707074137

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно – исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»
Юридический адрес: 127030, Россия, город Москва, улица Сушнёвская, дом 22
Телефон: 74999787803. E-mail: vniiia@vniiia.ru
ИНН: 7707074137

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 183-22/09 от 20.09.2022 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Подпись

А.М. Кузнецов
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия